

# TABLEAUX DE COMBINAISONS

## MU3M19.UE2 - 3 UNITÉS INTÉRIEURES CONNECTABLES (mode Chaud)

UNITÉ EN FONCTIONNEMENT	TAUX DE CONNEXION	COMBINAISON (kBtu/h)					CHAUD								
							PUISSANCE (kW)			CAPACITÉ TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE (kW)		
		Unité A	Unité B	Unité C	Total	Ratio	Unité A	Unité B	Unité C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
1 Unité		5	-	-	5	28 %	1,5	-	-	1,3	1,5	1,8	0,5	0,5	1
		7	-	-	7	39 %	2,1	-	-	1,3	2,1	2,5	0,5	0,6	1,2
		9	-	-	9	50 %	2,6	-	-	1,6	2,6	3,2	0,5	0,8	1,6
		12	-	-	12	67 %	3,5	-	-	2,1	3,5	4,2	0,7	1,2	2
	!	18	-	-	18	100 %	5,3	-	-	3,2	5,3	6,3	0,9	1,3	2,4
2 Unités		5	5	-	10	56 %	1,5	1,5	-	1,8	2,9	3,5	0,8	0,8	1,7
		5	7	-	12	67 %	1,5	2,1	-	2,1	3,5	4,2	0,8	0,9	1,8
		5	9	-	14	78 %	1,5	2,6	-	2,5	4,1	4,9	0,8	1	2,2
		5	12	-	17	94 %	1,5	3,5	-	3	5	6	0,8	1,2	2,3
	!	5	18	-	23	128 %	1,1	4,1	-	3,2	5,3	6,3	0,8	1,3	2,4
		7	7	-	14	78 %	2,1	2,1	-	2,5	4,1	4,9	0,8	1	2,1
		7	9	-	16	89 %	2,1	2,6	-	2,8	4,7	5,6	0,9	1,2	2,2
	!	9	9	-	18	100 %	2,6	2,6	-	3,2	5,3	6,3	0,9	1,3	2,4
	!	7	12	-	19	106 %	1,9	3,3	-	3,2	5,3	6,3	0,9	1,3	2,4
	!	9	12	-	21	117 %	2,3	3	-	3,2	5,3	6,3	0,9	1,3	2,4
	!	12	12	-	24	133 %	2,6	2,6	-	3,2	5,3	6,3	0,9	1,3	2,4
	!	7	18	-	25	139 %	2,6	2,6	-	3,2	5,3	6,3	0,9	1,3	2,4
!	9	18	-	27	150 %	2,6	2,6	-	3,2	5,3	6,3	0,9	1,3	2,4	
!	12	18	-	30	167 %	2,6	2,6	-	3,2	5,3	6,3	0,9	1,3	2,3	
3 Unités		5	5	5	15	83 %	1,5	1,5	1,5	2,6	4,4	5,3	0,9	1,1	2,4
		5	5	7	17	94 %	1,5	1,5	2,1	3	5	6	0,9	1,1	2,3
	!	5	5	9	19	106 %	1,4	1,4	2,5	3,2	5,3	6,3	0,9	1,2	2,4
	!	5	5	12	22	122 %	1,2	1,2	2,9	3,2	5,3	6,3	0,9	1,2	2,4
	!	5	7	7	19	106 %	1,4	1,9	1,9	3,2	5,3	6,3	0,9	1,2	2,4
	!	5	7	9	21	117 %	1,3	1,8	2,3	3,2	5,3	6,3	0,9	1,2	2,4
	!	5	7	12	24	133 %	1,1	1,5	2,6	3,2	5,3	6,3	0,9	1,2	2,4
	!	5	9	9	23	128 %	1,1	2,1	2,1	3,2	5,3	6,3	0,9	1,2	2,4
	!	5	9	12	26	144 %	1	1,8	2,4	3,2	5,3	6,3	0,9	1,2	2,4
	!	5	12	12	29	161 %	0,9	2,2	2,2	3,2	5,3	6,3	0,9	1,2	2,4
	!	7	7	7	21	117 %	1,8	1,8	1,8	3,2	5,3	6,3	0,9	1,2	2,4
	!	7	7	9	23	128 %	1,6	1,6	2,1	3,2	5,3	6,3	0,9	1,2	2,4
	!	7	9	9	25	139 %	1,5	1,9	1,9	3,2	5,3	6,3	0,9	1,2	2,4
	!	7	7	12	26	144 %	1,4	1,4	2,4	3,2	5,3	6,3	0,9	1,2	2,4
	!	9	9	9	27	150 %	1,8	1,8	1,8	3,2	5,3	6,3	0,9	1,2	2,4
!	7	9	12	28	156 %	1,3	1,7	2,3	3,2	5,3	6,3	0,9	1,2	2,4	
!	9	9	12	30	167 %	1,6	1,6	2,1	3,2	5,3	6,3	0,9	1,2	2,4	

Note :

Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée aux conditions de mesure nominale.

# MU3M19.UE2 - 3 UNITÉS INTÉRIEURES CONNECTABLES (mode Froid)

UNITÉ EN FONCTIONNEMENT	TAUX DE CONNEXION	COMBINAISON (kBtu/h)					FROID									
							PUISSANCE (kW)			CAPACITÉ TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE (kW)			
		Unité A	Unité B	Unité C	Total	Ratio	Unité A	Unité B	Unité C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	
1 Unité		5	-	-	5	28 %	1,6	-	-	1,4	1,6	1,9	0,2	0,4	0,7	
		7	-	-	7	39 %	2,5	-	-	1,3	2,1	2,5	0,3	0,5	1	
		9	-	-	9	50 %	3,2	-	-	1,6	2,6	3,2	0,3	0,7	1,3	
		12	-	-	12	67 %	4,2	-	-	2,1	3,5	4,2	0,4	0,9	1,7	
	!	18	-	-	18	100 %	6,3	-	-	3,2	5,3	6,3	0,7	1,3	2,5	
2 Unités		5	5	-	10	56 %	1,8	1,8	-	2,1	3,5	4	0,4	0,7	1,4	
		5	7	-	12	67 %	1,8	2,5	-	2,5	4,2	4,9	0,4	0,9	1,7	
		5	9	-	14	78 %	1,8	3,2	-	3	4,9	5,7	0,5	1	2	
		5	12	-	17	94 %	1,8	4,2	-	3,6	6	6,9	0,6	1,2	2,4	
	!	5	18	-	23	128 %	1,8	6,3	-	4,9	8,1	9,3	0,7	1,3	2,5	
		7	7	-	14	78 %	2,5	2,5	-	3	4,9	5,7	0,5	1	2	
		7	9	-	16	89 %	2,5	3,2	-	3,4	5,6	6,5	0,6	1,1	2,2	
	!	9	9	-	18	100 %	3,2	3,2	-	3,8	6,3	7,3	0,7	1,3	2,5	
	!	7	12	-	19	106 %	2,3	4	-	3,8	6,3	7,3	0,7	1,3	2,5	
	!	9	12	-	21	117 %	3,2	4,2	-	4,4	7,4	8,5	0,7	1,3	2,5	
	!	12	12	-	24	133 %	3,2	3,2	-	3,8	6,3	7,3	0,7	1,3	2,5	
	!	7	18	-	25	139 %	1,8	4,6	-	3,8	6,3	7,3	0,7	1,3	2,5	
	!	9	18	-	27	150 %	2,1	4,2	-	3,8	6,3	7,3	0,7	1,3	2,5	
!	12	18	-	30	167 %	2,5	3,8	-	3,8	6,3	7,3	0,7	1,3	2,5		
3 Unités		5	5	5	15	83 %	1,8	1,8	1,8	3,2	5,3	6,1	0,5	1,1	2,1	
		5	5	7	17	94 %	1,8	1,8	2,5	3,6	6	6,9	0,6	1,2	2,4	
	!	5	5	9	19	106 %	1,7	1,7	3	3,8	6,3	7,3	0,7	1,3	2,5	
	!	5	5	12	22	122 %	1,4	1,4	3,5	3,8	6,3	7,3	0,7	1,3	2,5	
	!	5	7	7	19	106 %	1,7	2,3	2,3	3,8	6,3	7,3	0,7	1,3	2,5	
	!	5	7	9	21	117 %	1,5	2,1	2,7	3,8	6,3	7,3	0,7	1,3	2,5	
	!	5	7	12	24	133 %	1,3	1,8	3,2	3,8	6,3	7,3	0,7	1,3	2,5	
	!	5	9	9	23	128 %	1,4	2,5	2,5	3,8	6,3	7,3	0,7	1,3	2,5	
	!	5	9	12	26	144 %	1,2	2,2	2,9	3,8	6,3	7,3	0,7	1,3	2,5	
	!	5	12	12	29	161 %	1,1	2,6	2,6	3,8	6,3	7,3	0,7	1,3	2,5	
	!	7	7	7	21	117 %	2,1	2,1	2,1	3,8	6,3	7,3	0,8	1,5	3	
	!	7	7	9	23	128 %	1,9	1,9	2,5	3,8	6,3	7,3	0,7	1,3	2,5	
	!	7	9	9	25	139 %	1,8	2,3	2,3	3,8	6,3	7,3	0,7	1,3	2,5	
	!	7	7	12	26	144 %	1,7	1,7	2,9	3,8	6,3	7,3	0,7	1,3	2,5	
	!	9	9	9	27	150 %	2,1	2,1	2,1	3,8	6,3	7,3	0,7	1,3	2,5	
!	7	9	12	28	156 %	1,6	2	2,7	3,8	6,3	7,3	0,7	1,3	2,5		
!	9	9	12	30	167 %	1,9	1,9	2,5	3,8	6,3	7,3	0,7	1,3	2,5		

Note :

Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée aux conditions de mesure nominale.